NO. 1 観測井　　地下水の水質検査結果

年　月			平成30年									平成31年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採　水　日			4月3日											
分析結果が得られた日			4月17日											
分析項目	分析値の単位	基準値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値
電気伝導率	mS/m	異常がないこと	10											
塩化物イオン含有量	mg/L	異常がないこと	1.6											
カドミウム	mg/L	0.003	0.001未満											
全シアン	mg/L	不検出	不検出											
鉛	mg/L	0.01	0.005未満											
六価クロム	mg/L	0.05	0.02未満											
砒素	mg/L	0.01	0.008											
総水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満											
アルキル水銀	mg/L	不検出	不検出											
PCB	mg/L	不検出	不検出											
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01	0.0001未満											
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01	0.0001未満											
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.02	0.0004											
四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0001未満											
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.004	0.0001未満											
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.1	0.0001未満											
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	0.0002未満											
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	1	0.0001未満											
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.006	0.0001未満											
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	0.002	0.0002未満											
チウラム	mg/L	0.006	0.0005未満											
シマジン	mg/L	0.003	0.0001未満											
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.02	0.0001未満											
ベンゼン	mg/L	0.01	0.0001未満											
セレン	mg/L	0.01	0.005未満											
硝酸、亜硝酸性窒素	mg/L	10	0.1未満											
フッ素	mg/L	0.8	0.5											
ホウ素	mg/L	1	0.1未満											
1.4ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.005未満											
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	0.002	0.0002未満											
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	分析中											
異常の有無			無											

NO. 2 観測井　　地下水の水質検査結果

年　月			平成30年									平成31年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採　水　日			4月3日											
分析結果が得られた日			4月17日											
分析項目	分析値の単位	基準値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値
電気伝導率	mS/m	異常がないこと	13											
塩化物イオン含有量	mg/L	異常がないこと	8.2											
カドミウム	mg/L	0.003	0.001未満											
全シアン	mg/L	不検出	不検出											
鉛	mg/L	0.01	0.005未満											
六価クロム	mg/L	0.05	0.02未満											
砒素	mg/L	0.01	0.005未満											
総水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満											
アルキル水銀	mg/L	不検出	不検出											
PCB	mg/L	不検出	不検出											
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01	0.0001未満											
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01	0.0001未満											
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.02	0.0001未満											
四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0001未満											
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.004	0.0001未満											
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.1	0.0001未満											
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	0.0002未満											
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	1	0.0001未満											
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.006	0.0001未満											
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	0.002	0.0002未満											
チウラム	mg/L	0.006	0.0005未満											
シマジン	mg/L	0.003	0.0001未満											
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.02	0.0001未満											
ベンゼン	mg/L	0.01	0.0001未満											
セレン	mg/L	0.01	0.005未満											
硝酸、亜硝酸性窒素	mg/L	10	0.1未満											
フッ素	mg/L	0.8	0.4											
ホウ素	mg/L	1	0.1未満											
1.4ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.005未満											
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	0.002	0.0002未満											
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	分析中											
異常の有無			無											

NO. 1 観測井　　地下水の水質検査結果

年　月			平成29年									平成30年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採　水　日			4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月6日	1月9日	2月6日	3月6日
分析結果が得られた日			4月19日	5月23日	6月19日	7月20日	8月18日	9月20日	10月26日	11月22日	12月20日	1月23日	2月21日	3月20日
分析項目	分析値の単位	基準値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値
電気伝導率	mS/m	異常がないこと	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
塩化物イオン含有量	mg/L	異常がないこと	1.6	1.6	1.5	1.7	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.7	1.6	1.7
カドミウム	mg/L	0.003	0.001未満	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満	―	―
全シアン	mg/L	不検出	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―
鉛	mg/L	0.01	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―
六価クロム	mg/L	0.05	0.02未満	―	―	0.02未満	―	―	0.02未満	―	―	0.02未満	―	―
砒素	mg/L	0.01	0.005未満	―	―	0.006	―	―	0.008	―	―	0.009	―	―
総水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―
アルキル水銀	mg/L	不検出	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―
PCB	mg/L	不検出	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.02	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.004	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.1	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	1	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.006	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	0.002	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―
チウラム	mg/L	0.006	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―
シマジン	mg/L	0.003	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.02	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ベンゼン	mg/L	0.01	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
セレン	mg/L	0.01	0.005未満	―	―	0.002未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―
硝酸、亜硝酸性窒素	mg/L	10	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―
フッ素	mg/L	0.8	0.6	―	―	0.6	―	―	0.6	―	―	0.6	―	―
ホウ素	mg/L	1	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―
1.4ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	0.002	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	0.031	―	―	―	―	―	0.024	―	―	―	―	―
異常の有無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

NO. 2 観測井　　地下水の水質検査結果

年　月			平成29年									平成30年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採　水　日			4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月6日	1月9日	2月6日	3月6日
分析結果が得られた日			4月19日	5月23日	6月19日	7月20日	8月18日	9月20日	10月26日	11月22日	12月20日	1月23日	2月21日	3月20日
分析項目	分析値の単位	基準値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値
電気伝導率	mS/m	異常がないこと	19	21	21	24	20	20	20	19	16	13	13	13
塩化物イオン含有量	mg/L	異常がないこと	18	20	20	21	19	18	18	16	11	6.8	6.6	6.6
カドミウム	mg/L	0.003	0.001未満	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満	―	―
全シアン	mg/L	不検出	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―
鉛	mg/L	0.01	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―
六価クロム	mg/L	0.05	0.02未満	―	―	0.02未満	―	―	0.02未満	―	―	0.02未満	―	―
砒素	mg/L	0.01	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005	―	―
総水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005	―	―	0.0005未満	―	―
アルキル水銀	mg/L	不検出	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―
PCB	mg/L	不検出	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.02	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.004	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.1	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	1	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.006	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	0.002	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―
チウラム	mg/L	0.006	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―
シマジン	mg/L	0.003	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.02	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ベンゼン	mg/L	0.01	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
セレン	mg/L	0.01	0.005未満	―	―	0.002未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―
硝酸、亜硝酸性窒素	mg/L	10	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―
フッ素	mg/L	0.8	0.3	―	―	0.3	―	―	0.3	―	―	0.5	―	―
ホウ素	mg/L	1	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―
1.4ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.005未満	―	―	0.006	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	0.002	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	0.038	―	―	―	―	―	0.033	―	―	―	―	―
異常の有無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

NO. 1 観測井　　地下水の水質検査結果

年　月			平成28年									平成29年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採　水　日			4月5日	5月10日	6月1日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
分析結果が得られた日			4月27日	5月24日	6月14日	7月20日	8月23日	9月22日	10月19日	11月14日	12月20日	1月24日	2月21日	3月22日
分析項目	分析値の単位	基準値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値
電気伝導率	mS/m	異常がないこと	9.8	9.7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	18
塩化物イオン含有量	mg/L	異常がないこと	1.8	1.8	1.6	2.2	1.6	2.1	2.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6
カドミウム	mg/L	0.003	0.001未満	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満	―	―
全シアン	mg/L	不検出	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―
鉛	mg/L	0.01	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―
六価クロム	mg/L	0.05	0.02未満	―	―	0.02未満	―	―	0.02未満	―	―	0.02未満	―	―
砒素	mg/L	0.01	0.005	―	―	0.008	―	―	0.009	―	―	0.007	―	―
総水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―
アルキル水銀	mg/L	不検出	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―
PCB	mg/L	不検出	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.02	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.004	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.1	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	1	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.006	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	0.002	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―
チウラム	mg/L	0.006	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―
シマジン	mg/L	0.003	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.02	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ベンゼン	mg/L	0.01	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
セレン	mg/L	0.01	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―
硝酸、亜硝酸性窒素	mg/L	10	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―
フッ素	mg/L	0.8	0.6	―	―	0.6	―	―	0.6	―	―	0.6	―	―
ホウ素	mg/L	1	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―
1.4ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	0.002	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	0.024	―	―	―	―	―	0.031	―	―	―	―	―
異常の有無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

NO. 2 観測井　　地下水の水質検査結果

年　月			平成28年									平成29年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採　水　日			4月5日	5月10日	6月1日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月7日
分析結果が得られた日			4月27日	5月24日	6月14日	7月20日	8月23日	9月22日	10月19日	11月14日	12月20日	1月24日	2月21日	3月22日
分析項目	分析値の単位	基準値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値
電気伝導率	mS/m	異常がないこと	13	13	13	14	14	14	14	14	15	17	18	20
塩化物イオン含有量	mg/L	異常がないこと	10	10	9.7	9.9	10	9.5	9.2	10	11	15	16	20
カドミウム	mg/L	0.003	0.001未満	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満	―	―
全シアン	mg/L	不検出	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―
鉛	mg/L	0.01	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―
六価クロム	mg/L	0.05	0.02未満	―	―	0.02未満	―	―	0.02未満	―	―	0.02未満	―	―
砒素	mg/L	0.01	0.005未満	―	―	0.006	―	―	0.007	―	―	0.005未満	―	―
総水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―
アルキル水銀	mg/L	不検出	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―
PCB	mg/L	不検出	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.02	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.004	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.1	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001	―	―
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	1	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.006	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	0.002	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―
チウラム	mg/L	0.006	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―
シマジン	mg/L	0.003	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾟ	mg/L	0.02	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ベンゼン	mg/L	0.01	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
セレン	mg/L	0.01	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―
硝酸、亜硝酸性窒素	mg/L	10	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―
フッ素	mg/L	0.8	0.5	―	―	0.5	―	―	0.5	―	―	0.4	―	―
ホウ素	mg/L	1	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―
1.4ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	0.002	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	0.035	―	―	―	―	―	0.034	―	―	―	―	―
異常の有無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

NO. 1 観測井　　地下水の水質検査結果

年　月			平成27年									平成28年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採　水　日			4月1日	5月8日	6月3日	7月1日	8月6日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月7日	2月3日	3月2日
分析結果が得られた日			4月15日	5月22日	6月16日	7月17日	8月19日	9月15日	10月30日	11月19日	12月16日	1月22日	2月16日	3月15日
分析項目	分析値の単位	基準値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値
電気伝導率	mS/m	異常がないこと	9.8	9.6	9.8	10	9.4	9.6	9.5	9.9	9.3	9.4	9.3	8.8
塩化物イオン含有量	mg/L	異常がないこと	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.7
カドミウム	mg/L	0.003	0.001未満	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満	―	―
全シアン	mg/L	不検出	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―
鉛	mg/L	0.01	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―
六価クロム	mg/L	0.05	0.02未満	―	―	0.02未満	―	―	0.02未満	―	―	0.02未満	―	―
砒素	mg/L	0.01	0.007	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―
総水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―
アルキル水銀	mg/L	不検出	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―
PCB	mg/L	不検出	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.02	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.004	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.1	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	1	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.006	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	0.002	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―
チウラム	mg/L	0.006	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―
シマジン	mg/L	0.003	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.02	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ベンゼン	mg/L	0.01	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
セレン	mg/L	0.01	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―
硝酸、亜硝酸性窒素	mg/L	10	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―
フッ素	mg/L	0.8	0.6	―	―	0.6	―	―	0.6	―	―	0.6	―	―
ホウ素	mg/L	1	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―
1.4ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	0.002	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	0.034	―	―	―	―	―	0.032	―	―	―	―	―
異常の有無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

NO. 2 観測井　　地下水の水質検査結果

年　月			平成27年									平成28年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採　水　日			4月1日	5月8日	6月3日	7月1日	8月6日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月7日	2月3日	3月2日
分析結果が得られた日			4月15日	5月22日	6月16日	7月17日	8月19日	9月15日	10月30日	11月19日	12月16日	1月22日	2月16日	3月15日
分析項目	分析値の単位	基準値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値
電気伝導率	mS/m	異常がないこと	28	22	19	19	17	20	21	18	44	42	39	11
塩化物イオン含有量	mg/L	異常がないこと	48	29	20	20	19	22	24	18	41	39	41	6.5
カドミウム	mg/L	0.003	0.001未満	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満	―	―	0.001未満	―	―
全シアン	mg/L	不検出	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―
鉛	mg/L	0.01	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―
六価クロム	mg/L	0.05	0.02未満	―	―	0.02未満	―	―	0.02未満	―	―	0.02未満	―	―
砒素	mg/L	0.01	0.006	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―
総水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―
アルキル水銀	mg/L	不検出	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―
PCB	mg/L	不検出	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―	不検出	―	―
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.02	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.004	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.1	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	1	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.006	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	0.002	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―
チウラム	mg/L	0.006	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―	0.0005未満	―	―
シマジン	mg/L	0.003	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾟ	mg/L	0.02	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
ベンゼン	mg/L	0.01	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―	0.0001未満	―	―
セレン	mg/L	0.01	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―	0.005未満	―	―
硝酸、亜硝酸性窒素	mg/L	10	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―
フッ素	mg/L	0.8	0.1	―	―	0.4	―	―	0.4	―	―	0.1未満	―	―
ホウ素	mg/L	1	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―	0.1未満	―	―
1.4ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.011	―	―	0.005未満	―	―	0.006	―	―	0.033	―	―
塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	mg/L	0.002	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―	0.0002未満	―	―
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	0.059	―	―	―	―	―	0.037	―	―	―	―	―
異常の有無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無