NO. 8 観測井 地下水の水質検査結果

年 月			2025年								2026年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日			4月1日	5月15日	6月2日	7月7日								
分析結果が得られた日			4月9日	5月23日	6月10日	7月15日								
分析項目	分析値の単位	基準値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	
電気伝導率	mS/m	異常がないこと	11	9.9	10	12								
塩化物イオン含有量	mg/L	異常がないこと	2	1	3	4								
カドミウム	mg/L	0.003	0.0003未満	—	—	0.0003未満								
全シアン	mg/L	不検出	不検出	—	—	不検出								
鉛	mg/L	0.01	0.005未満	—	—	0.005未満								
六価クロム	mg/L	0.05	0.01未満	—	—	0.01未満								
砒素	mg/L	0.01	0.004	—	—	0.005								
総水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満	—	—	0.0005未満								
アルキル水銀	mg/L	不検出	不検出	—	—	不検出								
PCB	mg/L	不検出	不検出	—	—	不検出								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満								
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満								
四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満	—	—	0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004未満	—	—	0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.002未満	—	—	0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満	—	—	0.004未満								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	0.001未満	—	—	0.001未満								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.0006未満	—	—	0.0006未満								
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002	0.0002未満	—	—	0.0002未満								
チウラム	mg/L	0.006	0.0006未満	—	—	0.0006未満								
シマジン	mg/L	0.003	0.0003未満	—	—	0.0003未満								
チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満								
ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満								
セレン	mg/L	0.01	0.002未満	—	—	0.002未満								
硝酸、亜硝酸性窒素	mg/L	10	0.1未満	—	—	0.1未満								
フッ素	mg/L	0.8	0.6	—	—	0.6								
ホウ素	mg/L	1	0.1未満	—	—	0.1未満								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満	—	—	0.005未満								
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	0.0002未満	—	—	0.0002未満								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	0.015	—	—	-								
異常の有無			無	無	無	無								

NO. 7 観測井 地下水の水質検査結果

※NO.7観測井は、2020年6月まで使用していたNO.1観測井の代替え井戸として同観測井に近接した位置に設置した。

年 月			2023年									2024年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日			4月4日	5月18日	6月6日	7月4日	8月1日	9月7日	10月3日	11月7日	12月5日	1月18日	2月6日	3月5日
分析結果が得られた日			4月20日	5月29日	6月15日	7月13日	8月10日	9月19日	10月20日	11月15日	12月18日	1月29日	2月16日	3月13日
分析項目	分析値の単位	基準値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	分析値	
電気伝導率	mS/m	異常がないこと	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	13	
塩化物イオン含有量	mg/L	異常がないこと	9	8	9	8	8	7	9	8	8	8	8	
カドミウム	mg/L	0.003	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	
全シアン	mg/L	不検出	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	
鉛	mg/L	0.01	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	
六価クロム	mg/L	0.05	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	
砒素	mg/L	0.01	0.006	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.006	—	
総水銀	mg/L	0.0005	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	
アルキル水銀	mg/L	不検出	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	
PCB	mg/L	不検出	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	—	不検出	—	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	
ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	
四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004未満	—	—	0.0004未満	—	—	0.0004未満	—	—	0.0004未満	—	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.0006未満	—	—	0.0006未満	—	—	0.0006未満	—	—	0.0006未満	—	
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	0.002	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	
チウラム	mg/L	0.006	0.0006未満	—	—	0.0006未満	—	—	0.0006未満	—	—	0.0006未満	—	
シマジン	mg/L	0.003	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	
チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	
ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	
セレン	mg/L	0.01	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	
硝酸、亜硝酸性窒素	mg/L	10	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	
フッ素	mg/L	0.8	0.4	—	—	0.4	—	—	0.4	—	—	0.4	—	
ホウ素	mg/L	1	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.007	—	—	0.006	—	—	0.006	—	—	0.005	—	
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	0.015	—	—	—	—	—	0.014	—	—	—	—	
異常の有無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	